


Legende:

- Geschützter Treppenraum
- Brandwand
- MRA
- EI 90 Brandschutz-Tür
- EI 30-CS Brandschutz-Tür
- EI 30 Brandschutz-Tür
- dicht- + selbstschliessende Tür
- Feuerwiderstandsklasse (R)EI90
- Feuerwiderstandsklasse (R)EI30
- Trennwand nbb - nicht brennbar
- Vertikale Rettungswege
- Flurbereiche & horizontale Rettungswege
- Freizuhaltende Bereiche in Rettungswegen
- nicht gekennzeichnete Türen sind **mindestens** als dichtschiessende Türen auszubilden !
- Sicherheitsbeleuchtung netzbetrieben / Einzelbatterie



Allgemeine Angaben Brandschutz:

Gebäudekategorie: 3, H ≤ 7.00 [m]
 Konzeptart: Bauliches Brandschutzkonzept - VStätt VO + LBO
 Nutzung: Sonderbau gemäss LBO §38 - Versammlungsstätte

Feuerwiderstandsklassen:

Tragwerk	Geschossdecken	Brandabschnittsbildung		Fluchtwege	
		Wände	Türen	horizontal	vertikal
REI 30	REI 30	EI 30 REIM 90	EI 30, EI 30-CS	≥ EI 30	REI 30

Planeintragungen zum:
Brandschutzgutachten 21 3556-1921
 Umnutzung
 Tanzschule Neugebauer
 Wiesentalerstrasse 74
 D-79539 Lörrach

Plantitel: Grundriss EG
Plan-Nr.: 3556-01
Planungsstand: 06.07.2021

© **LSI - Lenz Sachverständige & Ingenieure GmbH**
 Consulting Experts für Baumängel - Bauschäden und Brandschutz
 Zertifiz. Experte für Bauschäden + baulicher Brandschutz EN ISO/IEC 17024 Steinbes-INTERZERT
 Mitglied der Schweizerischen Kammer technischer und wissenschaftlicher Gerichtsexperten

Bodenwaldstrasse 17
CH-6462 Seedorf
 Tel.: +41 (0)41.545.8284
 FAX: +41 (0)41.545.8283
 email: info@lsi-gmbh.ch

rechtlicher Hinweis: der vorhandene Brandschutzplan basiert auf den Bauantragsplänen zur Umnutzung 'Tanzschule Neugebauer', Wiesentalstrasse 74, D-79541 Lörrach, thm D-79589 Binzen, Planstand 06.07.2021